



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢١ م.

به بعض الأعطال	صالح للاستعمال	رقم الطفاية	مكان الجهاز	نوع الجهاز		
				تلقاني	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
فارغين	x	(٢٠١)	مكتب الأمن	-	-	٢
-	√	(٥٠)	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	-	-	١
-	√	(٦٨)	صالة اللياقة البدنية	-	١	-
-	√	(٣)	وحدة القياس والتقويم	-	-	١
-	√	(٢٠٠١٩)	طرفة أمين الكلية	-	١	١
-	√	(٢٢٠٢١)	طرفة مكتب العميد	-	١	١
-	√	(٣٠٠٢٩)	طرفة قسم الإدارة	-	١	١
-	√	(٣٥٠٣٤)	طرفة قسم علوم الصحة	-	-	٢
-	√	(٤١٠٤٠)	قاعة الجمباز	-	-	٢
-	√	(٥٣)	صالة المصارعة	-	-	١
-	√	(٥٤)	صالة الملاكمة	-	١	-
فارغ	x	(٥٢)	صالة رفع الأثقال	-	-	١
-	√	(٣٩)	صالة المباراة	-	-	١
-	√	(١٥)	معمل الحاسب الآلى	-	١	-
-	√	(١٦)	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	-	-	١
-	√	(١٢٠١١) ت (١)	مكتبة الطلاب (أ)	١	١ (١٠ كيلو)	١
-	√	(١٤٠١٣)	مكتبة الطلاب (ب)	-	-	٢
-	√	(١٨٠١٧)	مكتبة الدراسات العليا	-	١	١
-	√	(٢٤)	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-	١
-	√	(٢٣)	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	-	-	١
-	√	(٢٦٠٢٥) ت (٢)	معمل الوسائل التعليمية	١	١	١



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢١ م

به بعض الأعطال	صالح للاستعمال	رقم الطفاية	مكان الجهاز	نوع الجهاز		
				تلقائى	ثانى أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
فارغ	×	(٤٢)	معمل التعبير الحركى	-	-	١
-	√	(٤٣) ت (٣)	معمل الفسيولوجى	١	١	-
-	√	(٣١)	نادى تكنولوجيا المعلومات	-	-	١
-	√	(٥٩،٥٨)	الفصول	-	-	٢
-	√	ت (٤،٥)	حجرة كمنترول الدور الأرضى	٢	-	-
-	√	٤٥ ، ٤٤ ٤٦ ،	مدرج ١	-	١	٢
-	√	٤٨، ٤٧ ٤٩	مدرج ٢	-	١	٢
-	√	(٥٧،٥٦)	الكافتيريا	-	١	١
-	√	(٧،٦)	وحدة ضمان الجودة	-	١	١
-	√	(٥،٤)	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	-	١	١
-	√	(٨) ت (٦)	المطبعة	١	-	١
-	√	(٥١)	مخزن الجواله (١)	-	١	١
-	√	ت (٧)	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	١	-	-
-	√	(٦١)	مخزن الأثاث (٣)	-	-	١
-	√	(٦٢)	مخزن الاثاث (٤)	-	١	-
-	√	(٦٠)	مخزن الملاعب (٦)	-	١	-
-	√	(٤٢)	مخزن المستديم (٨)	-	-	١
-	√	(١٠،٩)	طريقة شئون الطلاب	-	١	١
-	√	(٥٥)	حجرة كمنترول الدراسات العليا	-	-	١



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢١ م

به بعض الأعطال	صالح للاستعمال	رقم الطفاية	مكان الجهاز		نوع الجهاز		
					تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
-	√	(٢٨،٢٧)	طرفة قسم المناهج	تابع جناح (ب)	-	١	١
-	√	(٣٣،٣٢)	طرفة قسم التدريب		-	١	١
-	√	٣٦،٣٧) (٣٨،	حمام السباحة		-	١	٢
-	√	٦٤،٦٣) ٦٦،٦٥	الملاعب	الملاعب	-	١	٣
-	√	(٦٧			-	١ (١٠ كيلو)	-

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.
ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج، وهكذا بالنسبة لخراطيم المياه
وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

ملحوظة ١ : لا يوجد (خراطيم بالصناديق الخاصة بها) بحنفيات الحريق الموجودة حول الكلية وذلك بناءً على
الملاحظة الواردة من لجنة إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء مرورها على الكلية. لذا نلتمس من سيادتكم توفير
ذلك

وللعلم يوجد تحت كل طفاية حريق جردل رمال وكذلك تحت كل حنفية حريق جردل رمال .

ملحوظة ٢ : تم الإشارة في الجدول أعلاه على وجود (٤) طفايات فارغين ويحتاجون للتعبئة (بودرة ٦ كيلو)
وبالفعل تم ارسالهم إلى مركز التعبئة وعلى تواصل دائم مع المركز حتى يتم تعبئتهم .

مسئول الدفاع المدني

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبدالغنى محمد عبدالغنى

أ.د/ عادل إبراهيم أحمد