



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يناير ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
٢ رقم (٢٠١)	-	-	-	جناح (أ)	✓✓	-
١ رقم (٥٠)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٨)	-	-		✓	-
١ رقم (٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١٩)	١ رقم (٢٠)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢١)	١ رقم (٢٢)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٩)	١ رقم (٣٠)	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	-	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	١ رقم (٦٩)	-	-		✓✓✓	-
-	-	١ رقم (٨)	-		✓	-
١ رقم (٥٣)	-	-	-	جناح (ج)	✓	-
-	١ رقم (٥٤)	-	-		✓	-
١ رقم (٥٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٣٩)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (١٥)	٣ رقم (١٢، ١١، ١٠)	-		✓✓✓✓	-
١ رقم (١٦)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١١)	١ رقم (١٠ كيلو) رقم (١٢)	١ رقم (١)	-		✓✓✓	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	-	-	-		✓✓	-
١ رقم (١٧)	١ رقم (١٨)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٤)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٥)	١ رقم (٢٦)	١ رقم (٢)	-		✓✓✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يناير ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
١ رقم (٤٢)	-	-	-	تابع جناح (ج)	✓	-
-	١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)	-		✓✓	-
١ رقم (٣١)	-	-	-		✓	-
٢ رقم (٥٩، ٥٨)	-	-	-		✓✓	-
-	٢ رقم (٥، ٤)	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٤٥، ٤٤)	-	١ رقم (٤٦)	-		✓✓✓	-
٢ رقم (٤٨، ٤٧)	-	١ رقم (٤٩)	-		✓✓✓	-
١ رقم (٥٦)	-	١ رقم (٥٧)	-	جناح (ب)	✓✓	-
١ رقم (٦)	-	١ رقم (٧)	-		✓✓	-
١ رقم (٤)	-	١ رقم (٥)	-		✓✓	-
١ رقم (٨)	١ رقم (٦)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٥١)	-	١ رقم ()	-		✓✓	-
-	١ رقم (٧)	-	-		✓	-
١ رقم (٦١)	-	-	-		✓	-
-	-	١ رقم (٦٢)	-		✓	-
-	-	١ رقم (٦٠)	-		✓	-
١ رقم (٤٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٩)	-	١ رقم (١٠)	-		✓✓	-
١ رقم (٥٥)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٧)	-	١ رقم (٢٨)	-		✓✓	-
١ رقم (٣٢)	-	١ رقم (٣٣)	-		✓✓	-
٢ رقم (٣٧، ٣٦)	-	١ رقم (٣٨)	-		✓✓✓	-
-	١ رقم (٩)	-	-		✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يناير ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
٣ رقم (٦٥، ٦٤، ٦٣)	١ رقم (٦٦)	-	-	ملاعب	✓✓✓✓	-
-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	-	الملاعب	✓	-
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			

- يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .
- يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.
- ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج
- بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

مسئول الدفاع المدني

عبدالغنى محمد عبدالغنى

وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعى

إيمان

تحريراً فى ٨/١/٢٠٢٤م