



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
٢ رقم (٢٠١)	-	-	مكتب الأمن	× √	تعبة
١ رقم (٥٠)	-	-	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	×	تعبة
-	١ رقم (٦٨)	-	صالة اللياقة البدنية	√	-
١ رقم (٣)	-	-	وحدة القياس والتقويم	√	-
١ رقم (١٩)	١ رقم (٢٠)	-	طريقة أمين الكلية	√	-
١ رقم (٢١)	١ رقم (٢٢)	-	طريقة مكتب العميد	√	-
١ رقم (٢٩)	١ رقم (٣٠)	-	طريقة قسم الإدارة	√	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	-	-	طريقة قسم علوم الصحة	√	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	١ رقم (٦٩)	-	قاعة الجمباز	× √ √	تعبة
-	-	١ رقم (٨)	غرفة محول الكهرباء بالدروم	√	-
١ رقم (٥٣)	-	-	صالة المصارعة	√	-
-	١ رقم (٥٤)	-	صالة الملاكمة	√	-
١ رقم (٥٢)	-	-	صالة رفع الأثقال	√	-
١ رقم (٣٩)	-	-	صالة المبارزة	×	تعبة
-	١ رقم (١٥)	٣ رقم ١٢، ١١، ١٠	معمل الحاسب الآلى	√	-
١ رقم (١٦)	-	-	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	√	-
١ رقم (١١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	١ رقم (١)	مكتبة الطلاب (أ)	√	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	-	-	مكتبة الطلاب (ب)	√	-
١ رقم (١٧)	١ رقم (١٨)	-	مكتبة الدراسات العليا	√	-
١ رقم (٢٤)	-	-	حجرة الإستقبال والضيافة	×	تعبة
١ رقم (٢٣)	-	-	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	√	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
١ رقم (٢٥)	١ رقم (٢٦)	١ رقم (٢)	-	تابع جناح (ج)	✓	-
١ رقم (٤٢)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٤٣)	١ رقم (٣)	-		✓	-
١ رقم (٣١)	-	-	-		×	تعبئة
٢ رقم (٥٩، ٥٨)	-	-	-		×✓	تعبئة
-	-	٢ رقم (٥، ٤)	-		✓	-
٢ رقم (٤٤، ٤٥)	١ رقم (٤٦)	-	-		××✓	تعبئة
٢ رقم (٤٨، ٤٧)	١ رقم (٤٩)	-	-		××✓	تعبئة
١ رقم (٥٦)	١ رقم (٥٧)	-	-	جناح (ب)	✓	-
١ رقم (٦)	١ رقم (٧)	-	-		✓	-
١ رقم (٤)	١ رقم (٥)	-	-		✓	-
١ رقم (٨)	-	١ رقم (٦)	-		✓	-
١ رقم (٥١)	١ رقم ()	-	-		✓	-
-	-	١ رقم (٧)	-		✓	-
١ رقم (٦١)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٢)	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٠)	-	-		✓	-
١ رقم (٤٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٩)	١ رقم (١٠)	-	-		✓	-
١ رقم (٥٥)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٧)	١ رقم (٢٨)	-	-		✓	-
١ رقم (٣٢)	١ رقم (٣٣)	-	-		✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال	نوع الجهاز		
				تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
٢ رقم (٣٧، ٣٦)	١ رقم (٣٨)	-	تابع جناح (ب)	حمام السباحة	× × √	تعبة
-	-	١ رقم (٩)	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	√	-	-
٣ رقم (٦٥، ٦٤، ٦٣)	١ رقم (٦٦)	-	ملاعب	√	-	-
-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	الملاعب	√	-	-
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج، وهكذا بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

ملحوظة : يوجد عدد (١٣) طفاية ماركه بافاري فارغين بحاجة للتعبئة.

مسئول الدفاع المدني

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

محمد الغني محمد عبدالغني

تحريراً في ١٥/١٠/٢٠٢٣ م

إيمان