



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
٢ رقم (٢٠١)	-	-	-	جناح (أ)	✓✓	-
١ رقم (٥٠)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٨)	-	-		✓	-
١ رقم (٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١٩)	١ رقم (٢٠)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢١)	١ رقم (٢٢)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٩)	١ رقم (٣٠)	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	-	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	١ رقم (٦٩)	-	-		✓✓✓	-
-	-	١ رقم (٨)	-		✓	-
١ رقم (٥٣)	-	-	-	جناح (ج)	✓	-
-	١ رقم (٥٤)	-	-		✓	-
١ رقم (٥٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٣٩)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (١٥)	٣ رقم (١٢، ١١، ١٠)	-		✓✓✓✓	-
١ رقم (١٦)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١١)	١ رقم (١٠ كيلو) رقم (١٢)	١ رقم (١)	-		✓✓✓	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	-	-	-		✓✓	-
١ رقم (١٧)	١ رقم (١٨)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٤)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٥)	١ رقم (٢٦)	١ رقم (٢)	-		✓✓✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ م.

به بعض الأعطال	صالح للإستعمال	مكان الجهاز		نوع الجهاز		
				تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
-	√	معمل التعبير الحركي	تابع جناح (ج)	-	-	١ رقم (٤٢)
-	√√	معمل الفسيولوجي		١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)	-
-	√	نادي تكنولوجيا المعلومات		-	-	١ رقم (٣١)
-	√√	الفصول		-	-	٢ رقم (٥٩، ٥٨)
-	√√	حجرة كمنترول الدور الأرضي		٢ رقم (٥، ٤)	-	-
-	√√√	مدرج ١		-	١ رقم (٤٦)	٢ رقم (٤٤، ٤٥)
-	√√√	مدرج ٢		-	١ رقم (٤٩)	٢ رقم (٤٨، ٤٧)
-	√√	الكافتيريا	جناح (ب)	-	١ رقم (٥٧)	١ رقم (٥٦)
-	√√	وحدة ضمان الجودة		-	١ رقم (٧)	١ رقم (٦)
-	√√	حجرة تبديل الملابس (طالبات)		-	١ رقم (٥)	١ رقم (٤)
-	√√	المطبعة		١ رقم (٦)	-	١ رقم (٨)
-	√√	مخزن الجوال (١)		-	١ رقم ()	١ رقم (٥١)
-	√	مخزن الأدوات الكتابية (٢)		١ رقم (٧)	-	-
-	√	مخزن الأثاث (٣)		-	-	١ رقم (٦١)
-	√	مخزن الاثاث (٤)		-	١ رقم (٦٢)	-
-	√	مخزن الملاعب (٦)		-	١ رقم (٦٠)	-
-	√	مخزن المستديم (٨)		-	-	١ رقم (٤٢)
-	√√	طريقة شئون الطلاب		-	١ رقم (١٠)	١ رقم (٩)
-	√	حجرة كمنترول الدراسات العليا		-	-	١ رقم (٥٥)
-	√√	طريقة قسم المناهج		-	١ رقم (٢٨)	١ رقم (٢٧)
-	√√	طريقة قسم التدريب		-	١ رقم (٣٣)	١ رقم (٣٢)
-	√√√	حمام السباحة		-	١ رقم (٣٨)	٢ رقم (٣٧، ٣٦)
-	√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم		١ رقم (٩)	-	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
٣ رقم (٦٣، ٦٤، ٦٥)	١ رقم (٦٦)	-	-	ملاعب	✓✓✓✓	-
-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	-	الملاعب	✓	-
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي	إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية		

- يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .
- يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.
- ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج .
- * بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

ملحوظة : كان يوجد عدد (١٣) طفاية ماركه بافاريا فارغين بحاجة للتعبئة وقد تم تعبئتهم بالفعل وتم تسليمهم لأماكنهم.

مسئول الدفاع المدني

محمد الغنيم محمد محمد الغنيم

رئيس لجنة

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ عادل إبراهيم أحمد

تحريراً في ٨/ ١١/ ٢٠٢٣ م

إيمان