



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يونيو ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال	نوع الجهاز		
				تلفاني	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
٢ رقم (٢٠١)	مكتب الأمن	√√	-	-	-	-
١ رقم (٥٠)	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	√	-	-	-	-
-	صالة اللياقة البدنية	√	-	-	١ رقم (٦٨)	-
١ رقم (٣)	وحدة القياس والتقويم	√	-	-	-	-
١ رقم (١٩)	طريقة أمين الكلية	√√	-	-	١ رقم (٢٠)	-
١ رقم (٢١)	طريقة مكتب العميد	√√	-	-	١ رقم (٢٢)	-
١ رقم (٢٩)	طريقة قسم الإدارة	√√	-	-	١ رقم (٣٠)	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	طريقة قسم علوم الصحة	√√	-	-	-	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	قاعة الجيمباز	√√√	-	-	١ رقم (٦٩)	-
-	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	√	-	١ رقم (٨)	-	-
١ رقم (٥٣)	صالة المصارعة	√	-	-	-	-
-	صالة الملاكمة	√	-	-	١ رقم (٥٤)	-
١ رقم (٥٢)	صالة رفع الأثقال	√	-	-	-	-
١ رقم (٣٩)	صالة المبارزة	√	-	-	-	-
-	معمل الحاسب الآلي	√√√√	-	٣ رقم ١٢، ١١، ١٠	١ رقم (١٥)	-
١ رقم (١٦)	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	√	-	-	-	-
١ رقم (١١)	مكتبة الطلاب (أ)	√√√	-	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	مكتبة الطلاب (ب)	√√	-	-	-	-
١ رقم (١٧)	مكتبة الدراسات العليا	√√	-	-	١ رقم (١٨)	-
١ رقم (٢٤)	حجرة الإستقبال والضيافة	√	-	-	-	-
١ رقم (٢٣)	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	√	-	-	-	-
١ رقم (٢٥)	معمل الوسائل التعليمية	√√√	-	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يونيو ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بوردرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
١ رقم (٤٢)	-	-	-	تابع جناح (ج)	✓	-
-	١ رقم (٤٣)	١ رقم (٣)	-		✓✓	-
١ رقم (٣١)	-	-	-		✓	-
٢ رقم (٥٩، ٥٨)	-	-	-		✓✓	-
-	-	٢ رقم (٥، ٤)	-		✓✓	-
٢ رقم (٤٤، ٤٥)	١ رقم (٤٦)	-	-		✓✓✓	-
٢ رقم (٤٨، ٤٧)	١ رقم (٤٩)	-	-		✓✓✓	-
١ رقم (٥٦)	١ رقم (٥٧)	-	-	جناح (ب)	✓✓	-
١ رقم (٦)	١ رقم (٧)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٤)	١ رقم (٥)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٨)	-	١ رقم (٦)	-		✓✓	-
١ رقم (٥١)	١ رقم ()	-	-		✓✓	-
-	-	١ رقم (٧)	-		✓	-
١ رقم (٦١)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٢)	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٠)	-	-		✓	-
١ رقم (٤٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٩)	١ رقم (١٠)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٥٥)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٧)	١ رقم (٢٨)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٣٢)	١ رقم (٣٣)	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٣٧، ٣٦)	١ رقم (٣٨)	-	-		✓✓✓	-
-	-	١ رقم (٩)	-		✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يونيو ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	ثلاثي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
٣ رقم (٦٤، ٦٥، ٦٦)	١ رقم (٦٦)	-	-	ملاعب	✓✓✓✓	-
-	(١٠ كيلو) (٦٧ رقم)	-	-	الملاعب	✓	-
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي ٨٣	طفاية		

- يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .
- يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.
- ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج
- بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للإستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .
- بالنسبة لطفايات الحريق تم عمل معاينة وفحص من شركة بافاري لطفايات الحريق الموجودة بالكلية لعمل الصيانة اللازمة وإعادة التعبئة للفارغ منها وتمت المقايسة لذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥ م .

مسئول الدفاع المدني

عبد الغنى محمد عبد الغنى

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعي

إيمان

تحريراً في ٢٠٢٤/٦/٥