



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يوليو ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلفاني	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
٢ رقم (٢٠١)	-	-	-	جناح (أ)	✓✓	-
١ رقم (٥٠)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٨)	-	-		✓	-
١ رقم (٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١٩)	١ رقم (٢٠)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢١)	١ رقم (٢٢)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٩)	١ رقم (٣٠)	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	-	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	١ رقم (٦٩)	-	-		✓✓✓	-
-	-	-	١ رقم (٨)		✓	-
١ رقم (٥٣)	-	-	-	جناح (ج)	✓	-
-	١ رقم (٥٤)	-	-		✓	-
١ رقم (٥٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٣٩)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (١٥)	٣ رقم (١٢، ١١، ١٠)	-		✓✓✓✓	-
١ رقم (١٦)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	-	١ رقم (١)		✓✓✓	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	-	-	-		✓✓	-
١ رقم (١٧)	١ رقم (١٨)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٤)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٥)	١ رقم (٢٦)	-	١ رقم (٢)		✓✓✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يوليو ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
١ رقم (٤٢)	-	-	-	تابع جناح (ج)	✓	-
-	١ رقم (٤٣)	١ رقم (٣)	-		✓✓	-
١ رقم (٣١)	-	-	-		✓	-
٢ رقم (٥٩،٥٨)	-	-	-		✓✓	-
-	-	٢ رقم (٥،٤)	-		✓✓	-
٢ رقم (٤٥، ٤٤)	١ رقم (٤٦)	-	-		✓✓✓	-
٢ رقم (٤٨، ٤٧)	١ رقم (٤٩)	-	-		✓✓✓	-
١ رقم (٥٦)	١ رقم (٥٧)	-	-	جناح (ب)	✓✓	-
١ رقم (٦)	١ رقم (٧)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٤)	١ رقم (٥)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٨)	-	١ رقم (٦)	-		✓✓	-
١ رقم (٥١)	١ رقم ()	-	-		✓✓	-
-	-	١ رقم (٧)	-		✓	-
١ رقم (٦١)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٢)	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٠)	-	-		✓	-
١ رقم (٤٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٩)	١ رقم (١٠)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٥٥)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٧)	١ رقم (٢٨)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٣٢)	١ رقم (٣٣)	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٣٧، ٣٦)	١ رقم (٣٨)	-	-		✓✓✓	-
-	-	١ رقم (٩)	-		✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر يوليو ٢٠٢٤.

نوع الجهاز		مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال			
					تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو
٣ رقم (٦٥، ٦٤، ٦٣)	١ رقم (٦٦)	-	الملاعب	ملاعب	-	✓✓✓✓	-
	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-			✓	-	
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفافية				

- يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .
- يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.
- ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج
- بالنسبة لخراطيم المياه وجردال المياه صالحة للإستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .
- بالنسبة لحنفيات الحريق يتم معابنتها باستمرار وملاحظة أى تغير يطرأ عليها ويتم مخاطبة الصيانة المركزية أولاً بأول حيث تم الآتى :
- تم تغيير حنفية حريق الدور الأرضى أمام صالة اللياقة البدنية وتم تركيب مكانها أكور نحاسى .
- تم تغيير حنفية حريق الدور الثالث و وتم تركيب مكانها أكور نحاسى.
- تم تسليم الحنفيات التالفة السابقة عدد (٢ حنفية) إلى وحدة الصيانة المركزية.

مسئول الدفاع المدنى

عبد الغنى محمد عبد الغنى

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السجائى

إيمان

تحريراً فى ٧/٧/٢٠٢٤م