



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢٤ م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
√	مكتب الأمن	-	-	√	١ رقم (٢)
√	الدفاع المدني	-	-	√	١ رقم (١)
√	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	-	-		١ رقم (٥٠)
√	صالة اللياقة البدنية	-	١ رقم (٦٨)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	-
√	وحدة القياس والتقويم	-	-	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٣)
√√	طريقة أمين الكلية	-	١ رقم (٢٠)		١ رقم (١٩)
√√	طريقة مكتب العميد	-	١ رقم (٢٢)	√	١ رقم (٢١)
√√	طريقة قسم الإدارة	-	١ رقم (٣٠)	√	١ رقم (٢٩)
√√	طريقة قسم علوم الصحة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (٣٤،٣٥)
√√√	قاعة الجمباز	-	١ رقم (٦٩)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	٢ رقم (٤١،٤٠)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٨)	-		-
√	صالة رفع الأثقال	-	-	√	١ رقم (٥٢)
√	صالة الملاكمة	-	١ رقم (٥٤)	-	-
√	صالة المصارعة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم	١ رقم (٥٣)
√	صالة المبارزة	-	-		١ رقم (٣٩)
√√√√	معمل الحاسب الآلى	٣	١ رقم (١٥)	-	-
√	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	رقم ١٢،١١،١٠	-	√	١ رقم (١٦)
√√√	مكتبة الطلاب (أ)	١ رقم (١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)		١ رقم (١١)
√√	مكتبة الطلاب (ب)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام	٢ رقم (١٤،١٣)
√√	مكتبة الدراسات العليا	-	١ رقم (١٨)	على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (١٧)
√	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-		١ رقم (٢٤)
√	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	-	-		١ رقم (٢٣)
√√√	معمل الوسائل التعليمية	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)		١ رقم (٢٥)

جامعة أسيوط التطوير الإدارى والجودة - ضبط الوثائق



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢٤م.

صالح للإستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
√	معمل التعبير الحركي	-	-		١ رقم (٤٢)
√√	معمل الفسيولوجي	١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)	يجب تغييرهم	-
√	نادى تكنولوجيا المعلومات	-	-	لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	١ رقم (٣١)
√√	الفصول	-	-		٢ رقم (٥٩،٥٨)
√√	حجرة كمنترول الدور الأرضي	٢ رقم (٥،٤)	-		-
√√√	مدرج ١	-	١ رقم (٤٦)		٢ رقم (٤٤، ٤٥)
√√√	مدرج ٢	-	١ رقم (٤٩)		٢ رقم (٤٨، ٤٧)
√√	الكافتيريا	-	١ رقم (٥٧)		١ رقم (٥٦)
√√	وحدة ضمان الجودة	-	١ رقم (٧)		١ رقم (٦)
√√	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	-	١ رقم (٥)		١ رقم (٤)
√√	المطبعة	١ رقم (٦)	-		١ رقم (٨)
√√	مخزن الجواله (١)	-	١ رقم ()		١ رقم (٥١)
√	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	١ رقم (٧)	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعا لفحص الشركة	-
√	مخزن الأثاث (٣)	-	-		١ رقم (٦١)
√	مخزن الاثاث (٤)	-	١ رقم (٦٢)		-
√	مخزن الملاعب (٦)	-	١ رقم (٦٠)		-
√	مخزن المستديم (٨)	-	-		١ رقم (٤٢)
√√	طريقة شئون الطلاب	-	١ رقم (١٠)		١ رقم (٩)
√	حجرة كمنترول الدراسات العليا	-	-		١ رقم (٥٥)
√√	طريقة قسم المناهج	-	١ رقم (٢٨)		١ رقم (٢٧)
√√	طريقة قسم التدريب	-	١ رقم (٣٣)		١ رقم (٣٢)
√√√	حمام السباحة	-	١ رقم (٣٨)		٢ رقم (٣٧، ٣٦)
√	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٩)	-		-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢٤م.

صالح للإستعمال	مكان الجهاز		نوع الجهاز			
			تلفاني	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بالفاريابوودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بالفاريابو) ٦
√√√√	الملاعب	الملاعب	-	١ رقم (٦٦)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٣ رقم (٦٤،٦٣،٦٥)
√			-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	-
إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفافية			إجمالي ١٢ تلفاني	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	٦ سليم و ٤٠ يجب تغييرهم	إجمالي ٤٦ بودرة ٦ كيلو

بالنسبة لأجهزة الإنذار: يوجد جهاز (إنذار واحد) ويتبعه ٢٤ (كاسيل إنذار) موزعين على اجنحة الكلية الثلاثة.

بالنسبة لحفنيات الحريق:

يوجد عدد (٢١) حنفية خاصة بالكلية داخل الكلية وخارجها وهي كالتالي:

العدد	المكان	الوصف
٦	حول الكلية من الخارج	حنفية حريق
١٢	٣ في كل دور من (الأول - الرابع)	
٢	الدور الخامس	
١	الدور الأرضي.	

ملحوظة: يوجد بكل دور من الدور الأرضي حتى الدور الرابع مخرج حنفية حريق ويوجد بجواره صندوق يوجد به

خرطوم مياه للإستعمال عند الطوارئ.

وكيل الكلية

لشنون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعي

مسئول الدفاع المدني

عبدالغنى محمد عبدالغنى

إيمان

تحريراً في ٦/٨/٢٠٢٤م