



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
٢ رقم (٢٠١)	-	-	-	جناح (أ)	✓✓	-
١ رقم (٥٠)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (٦٨)	-	-		✓	-
١ رقم (٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١٩)	١ رقم (٢٠)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢١)	١ رقم (٢٢)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٩)	١ رقم (٣٠)	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٣٥، ٣٤)	-	-	-		✓✓	-
٢ رقم (٤١، ٤٠)	١ رقم (٦٩)	-	-		✓✓✓	-
-	-	-	١ رقم (٨)		✓	-
١ رقم (٥٣)	-	-	-	جناح (ج)	✓	-
-	١ رقم (٥٤)	-	-		✓	-
١ رقم (٥٢)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٣٩)	-	-	-		✓	-
-	١ رقم (١٥)	٣ رقم ١٢، ١١، ١٠	-		✓✓✓✓	-
١ رقم (١٦)	-	-	-		✓	-
١ رقم (١١)	١ (١٠ كيلو) رقم (١٢)	-	١ رقم (١)		✓✓✓	-
٢ رقم (١٤، ١٣)	-	-	-		✓✓	-
١ رقم (١٧)	١ رقم (١٨)	-	-		✓✓	-
١ رقم (٢٤)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٣)	-	-	-		✓	-
١ رقم (٢٥)	١ رقم (٢٦)	-	١ رقم (٢)		✓✓✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ج)	-	-	١ رقم (٤٢)	معمل التعبير الحركي	✓	-
	١ رقم (٣)	١ رقم (٤٣)	-	معمل الفسيولوجي	✓✓	-
	-	-	١ رقم (٣١)	نادى تكنولوجيا المعلومات	✓	-
	-	-	٢ رقم (٥٩، ٥٨)	الفصول	✓✓	-
	٢ رقم (٥، ٤)	-	-	حجرة كمنترول الدور الأرضي	✓✓	-
	-	١ رقم (٤٦)	٢ رقم (٤٥، ٤٤)	مدرج ١	✓✓✓	-
	-	١ رقم (٤٩)	٢ رقم (٤٨، ٤٧)	مدرج ٢	✓✓✓	-
جناح (ب)	-	١ رقم (٥٧)	١ رقم (٥٦)	الكافتيريا	✓✓	-
	-	١ رقم (٧)	١ رقم (٦)	وحدة ضمان الجودة	✓✓	-
	-	١ رقم (٥)	١ رقم (٤)	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	✓✓	-
	١ رقم (٦)	-	١ رقم (٨)	المطبعة	✓✓	-
	-	١ رقم ()	١ رقم (٥١)	مخزن الجواله (١)	✓✓	-
	١ رقم (٧)	-	-	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	✓	-
	-	-	١ رقم (٦١)	مخزن الأثاث (٣)	✓	-
	-	١ رقم (٦٢)	-	مخزن الاثاث (٤)	✓	-
	-	١ رقم (٦٠)	-	مخزن الملاعب (٦)	✓	-
	-	-	١ رقم (٤٢)	مخزن المستديم (٨)	✓	-
	-	١ رقم (١٠)	١ رقم (٩)	طريقة شئون الطلاب	✓✓	-
	-	-	١ رقم (٥٥)	حجرة كمنترول الدراسات العليا	✓	-
	-	١ رقم (٢٨)	١ رقم (٢٧)	طريقة قسم المناهج	✓✓	-
	-	١ رقم (٣٣)	١ رقم (٣٢)	طريقة قسم التدريب	✓✓	-
	-	١ رقم (٣٨)	٢ رقم (٣٧، ٣٦)	حمام السباحة	✓✓✓	-
	١ رقم (٩)	-	-	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أبريل ٢٠٢٤ م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
٣ رقم (٦٣، ٦٤، ٦٥)	١ رقم (٦٦)	-	-	ملاعب	✓✓✓✓	-
-	١ (١٠ كيلو) رقم (٦٧)	-	-	الملاعب	✓	-
إجمالي ٤٦	إجمالي ٢٥ (٢٣ ث ٦ كيلو) (٢ ث ١٠ كيلو)	إجمالي ١٢	إجمالي أنواع الطفايات ٨٣ طفاية			

- يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .
- يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.
- ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج
- بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

مسئول الدفاع المدني

عبدالغنى محمد عبدالغنى

وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعى

إيمان

تحريراً فى ٧/٤/٢٠٢٤ م