



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر ديسمبر ٢٠٢١م.

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلقائي	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
جناح (أ)	٢	-	-	مكتب الأمن	(٢٠١)	×	فارغين
	١	-	-	حجرة تبديل الملابس (طلاب)	(٥٠)	✓	-
	-	١	-	صالة اللياقة البدنية	(٦٨)	✓	-
	١	-	-	وحدة القياس والتقويم	(٣)	✓	-
	١	١	-	طريقة أمين الكلية	(٢٠،١٩)	✓	-
	١	١	-	طريقة مكتب العميد	(٢٢،٢١)	✓	-
	١	١	-	طريقة قسم الإدارة	(٣٠،٢٩)	✓	-
	٢	-	-	طريقة قسم علوم الصحة	(٣٥،٣٤)	✓	-
	٢	-	-	قاعة الجمباز	(٤١،٤٠)	✓	-
جناح (ج)	١	-	-	صالة المصارعة	(٥٣)	✓	-
	-	١	-	صالة الملاكمة	(٥٤)	✓	-
	١	-	-	صالة رفع الأثقال	(٥٢)	×	فارغ
	١	-	-	صالة المبارزة	(٣٩)	✓	-
	-	١	-	معمل الحاسب الآلى	(١٥)	✓	-
	١	-	-	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	(١٦)	✓	-
	١	١ (١٠ كيلو)	١	مكتبة الطلاب (أ)	(١٢،١١) ت (١)	✓	-
	٢	-	-	مكتبة الطلاب (ب)	(١٤،١٣)	✓	-
	١	١	-	مكتبة الدراسات العليا	(١٨،١٧)	✓	-
	١	-	-	حجرة الإستقبال والضيافة	(٢٤)	✓	-
	١	-	-	قاعة أ.د/ محمد رأفت محمود	(٢٣)	✓	-
	١	١	١	معمل الوسائل التعليمية	(٢٦،٢٥) ت (٢)	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر ديسمبر ٢٠٢١م

نوع الجهاز	تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ج)	-	-	١	معمل التعبير الحركي	(٤٢)	×	فارغ
	١	١	-	معمل الفسيولوجي	(٤٣) ت (٣)	✓	-
	-	-	١	نادي تكنولوجيا المعلومات	(٣١)	✓	-
	-	-	٢	الفصول	(٥٩، ٥٨)	✓	-
	٢	-	-	حجرة كمنترول الدور الأرضي	(٤، ٥) ت	✓	-
	-	١	٢	مدرج ١	٤٥ ، ٤٤ ٤٦ ،	✓	-
	-	١	٢	مدرج ٢	٤٨، ٤٧ ٤٩	✓	-
جناح (ب)	-	١	١	الكافتيريا	(٥٧، ٥٦)	✓	-
	-	١	١	وحدة ضمان الجودة	(٧، ٦)	✓	-
	-	١	١	حجرة تبديل الملابس (طالبات)	(٥، ٤)	✓	-
	١	-	١	المطبعة	(٨) ت (٦)	✓	-
	-	١	١	مخزن الجواله (١)	(٥١)	✓	-
	١	-	-	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	(٧) ت	✓	-
	-	-	١	مخزن الأثاث (٣)	(٦١)	✓	-
	-	١	-	مخزن الاثاث (٤)	(٦٢)	✓	-
	-	١	-	مخزن الملاعب (٦)	(٦٠)	✓	-
	-	-	١	مخزن المستديم (٨)	(٤٢)	✓	-
	-	١	١	طرفة شئون الطلاب	(١٠، ٩)	✓	-
	-	-	١	حجرة كمنترول الدراسات العليا	(٥٥)	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر ديسمبر ٢٠٢١م

نوع الجهاز	بويرة ٦ كيلو	ثاني أكسيد ٦ كيلو	تلفائى	مكان الجهاز	رقم الطفاية	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
تابع جناح (ب)	١	١	-	طريقة قسم المناهج	(٢٨،٢٧)	√	-
	١	١	-	طريقة قسم التدريب	(٣٣،٣٢)	√	-
	٢	١	-	حمام السباحة	٣٦،٣٧ (٣٨،	√	-
الملاعب	٣	١	-	الملاعب	٦٤،٦٣ ٦٦،٦٥	√	-
	-	١ (١٠ كيلو)	-		(٦٧	√	-

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عدد (١٥) حنفية من الداخل والخارج، وهكذا بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للاستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

ملحوظة ١ : لا يوجد (خراطيم بالصناديق الخاصة بها) بحنفيات الحريق الموجودة حول الكلية وذلك بناءً على الملاحظة الواردة من لجنة إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء مرورها على الكلية. لذا نلتمس من سيادتكم توفير ذلك

وللعلم يوجد تحت كل طفاية حريق جردل رمال وكذلك تحت كل حنفية حريق جردل رمال .

ملحوظة ٢ : تم الإشارة في الجدول أعلاه على وجود (٤) طفائيات فارغين ويحتاجون للتعبئة (بويرة ٦ كيلو) وبالفعل تم ارسالهم إلى مركز التعبئة وعلى تواصل دائم مع المركز حتى يتم تعبئتهم .

مسئول الدفاع المدنى

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبدالغنى محمد عبدالغنى

أ.د/ عادل إبراهيم أحمد