

## نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحية طيبة وبعد؛؛

الموضوع: تقرير عن اجهزة الاطفاء الموجودة  
بكلية التربية النوعية شهر اكتوبر

يتشرف مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإهدائكم اطيب التحية متمنياً لكم  
دوام التوفيق في جميع أعمالكم .

-إشارة إلي الموضوع أعلاه ؛ أتشرف بالعرض علي سيادتكم بأنه تم إعداد:

" تقرير عن اجهزة الاطفاء الموجودة بالكلية "

- رجاء التكرم من سيادتكم بالعرض علي مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام؛؛

عميد الكلية

أ.د/ وجدي  
رفعت فريد

وكيل  
الكلية لشئون  
خدمة المجتمع  
وتنمية البيئة

أ.د/ أطياف  
محمد يوسف

## تقرير عن اجهزة الاطفاء الموجودة بكلية التربية النوعية عن شهر /اكتوبر

ملاحظات	عدد الخرائط	فارغ	صالح للاستعمال	العدد	نوع الجهاز	
جاري تعبئة الفارغ بوحدة الصيانة	٧	٣	٢٣	٢٦	جهاز بودرة بافاريا سعة ٦ ك	١
		٣	١١	١٤	جهاز بودرة ميماكس سعة ٦ ك	٢
		١	٤	٥	جهاز بودرة مصانع حلوان ٩٩ سعة ٦ ك	٣
		-	١٢	١٢	جهاز بودرة تليقائي سعة ٦ ك	٤
تم عمل الصيانة لهم اكثر من مرة وجاري التمكين ثم كتابة مذكرة بالتعبئة	يوجد عدد ١ تالف	١	١٥	١٦	جهاز ثاني اكسيد الكربون سعة ٦ ك	٥
		-	٣	٣	جهاز ثاني اكسيد الكربون سعة ٢ ك	٦
		-	٥	٥	جهاز بودرة بافاريا سعة بالاسطوانة خارجية سعة ٦ كنقطة دفاع مدني الكلية	٧

أبواب الحريق الموجودة بالكلية العدد (٢)  
١- بجوار بوابة الكلية الرئيسية .  
٢- فناء الكلية .

مشرف الدفاع المدني  
أوسامة محمد عوض